



## Yttrande

**Datum**

2023-09-26

**Till**

Folkhälsomyndigheten

**Diarienummer:**

MN-2023-9705

**Mottagarens diarienummer**

00973-2021

## Yttrande över remiss från Folkhälso- myndigheten fällande förslag till nya allmänna råd och tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:

### Sammanfattning

Miljönämnden är positiv till de föreslagna ändringarna, men föreslår vissa tillägg till den nya tillsynsvägledningen. Miljönämnden förutser att fler ärenden gällande hög inomhustemperatur kommer att behövas utredas till följd av den nya vägledningen.

### Yttrande

Miljönämnden är positiv till de föreslagna ändringarna i Folkhälsomyndighetens nya vägledning och allmänna råd. Miljönämnden anser att det nya förslaget kommer att medföra att kommuner utför en mer effektiv tillsyn som ett resultat av att tillsynsvägledningen och de allmänna råden har förtydligats.

Miljönämnden föreslår följande förslag till ändringar. Tillsynsvägledningen anger under stycket *Boendes ansvar* att den boende har ett visst ansvar att hindra uppkomsten av olägenheter i sin bostadsmiljö. Som exempel står det att den boende ska använda de solskydd som finns och vädra på rätt sätt för att påverka inomhustemperaturen. Miljönämnden anser att stycket bör utökas med information om att ansvaret även omfattar den boendes placering av möblemang. Placering av möbler framför radiatorer kan exempelvis försämra värmecirkulationen i rummet samt värmesystemets effektivitet.

Under stycket ”Dokumentation av mätförhållanden” beskrivs flera faktorer som tillsynsmyndigheter bör notera vid mätning av inomhustemperatur. Miljönämnden föreslår tillägg till stycket som inkluderar notering av möblemang i rum som kan påverka mätresultatet. Detta med anledning av att möblemang som tunga gardiner och stora möbler kan blockera radiatorer och därmed hämma förmågan att värma upp rummet.

Under stycket ”Radiators betydelse” uppges det att portabla element inte bör ses som en permanent lösning för att kompensera för ett bristfälligt värmesystem. Miljönämnden håller med om denna bedömning, men anser att detta även bör gälla portabla AC-enheter. Miljönämnden förutser ett ökat inflöde av klagomålsärenden gällande hög inomhustemperatur i samband med att de nya allmänna råden antas. Till följd av detta tillkommer ökad risk att fastighetsägare sätter in portabla AC-enheter som åtgärd i stället för att vidta permanenta temperatursänkande åtgärder.

Miljönämndens yttrande med detaljerad hänvisning finns även i bifogad svarsfil.

Ordförande

Sofia Hedén

Nämndsekreterare

Douglas Truedsson