

Checklistor för inventering av tillgänglighet och användbarhet

Underlag för åtgärder och prioriteringar

Ursprungsversionen färdigställdes av Rasmus Isaksson
2022-05-16

Revidering gällande parkering för personer med rörelsehinder gjordes av funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna Nils Karlsson och Sara Torres
2023-02-02

Enkelt avhjälpna hinder

- mindre nivåskillnader / trappsteg
- höga trösklar
- avsaknad av ledstänger
- tunga dörrar
- dörröppnare som är olämpligt placerade
- dålig belysning & dålig ljudmiljö
- bristande kontrastmarkering & varningsmarkering
- bristande utformning av orienterande skyltning
- bristfällig skyltning
- brister i utformning och placering av fast inredning

• brist på telefonslinga eller annan teknisk lösning i reception

Förord

Den här checklistan har tagits fram av Funktionsstödsförvaltningen under våren 2022. Målet har varit att skapa ett verktyg som ska underlätta för Malmö stads förvaltningar att göra en grundlig genomgång av tillgängligheten och användbarheten i deras egna lokaler och verksamheter. Perspektivet i checklistan utgår både från besökaren och den anställde som kan vara i behov av bra tillgänglighet. Frågorna i checklistan går av den anledningen i vissa fall längre än lagkraven.

Checklistan ska ses som ett levande dokument som kan revideras utifrån egna förutsättningar eller utifrån de erfarenheter vi får under arbetets gång. Checklistan är kommunicerad både med funktionshinderorganisationerna i Malmö stad och med Malmö stads tillgänglighetsrådgivare.

Checklistan är tänkt att ligga till grund för en handlingsplan. Tillgänglighetsarbete upplevs ofta som svårt. Att genomföra stora förändringar tar tid och glöms därför ofta bort med tiden. Tillgängligheten är dessutom något som regelbundet behöver ses över då små förändringar i lokalerna kan påverka tillgängligheten och användbarheten.

Att vi använder "användbarhet" som begrepp vid sidan om "tillgänglighet" är viktigt då något kan vara tillgängligt men inte användbart. Ett exempel är att hänvisa till en sidoingång som kräver hjälp från personal att ta sig in genom. Vi vill att både besökare och anställda ska kunna uträtta de ärenden de behöver eller utföra sina arbetsuppgifter utan att tvingas ta hjälp från omgivningen. För oss är det en fråga om människors lika värde, rätt till delaktighet och att kunna leva som andra.

Rasmus Isaksson
Malmö 2022-05-19

Innehållsförteckning

Sida

4	Parkering för personer med rörelsehinder
5	Parkering för personer med rörelsehinder
6	Angöringsplats
7	Kollektiva färdmedel
8	Orientering/skyltning
9	Entré
10	Entré
11	Ramp
12	Trappa
13	Tillgänglig toalett
14	Tillgänglig toalett
15	Tillgänglig toalett
16	Rum
17	Rum
18	Pentry/Matsal
19	Pentry/Matsal
20	Reception
21	Hissar
22	Hissar
23	Säkerhet
24	Övrigt/Allmänt
	Bilaga Mall för åtgärdsplan

Parkering för personer med rörelsenedsättning

(särskilt parkeringstillstånd krävs)

Plats:

Datum:

Parkering för personer med rörelsenedsättning

Ja

Nej (finns inte)

Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade:

Av Malmö stads policy och norm för mobilitet och parkering framgår bland annat att:

Personer med rörelsehinder har särskilda behov gällande bilparkering. Mellan 2 och 3 procent av samtliga bilplatser, enligt vad ovanstående normtal resulterar i – **dock minst en plats per projekt** – ska därför anpassas för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd. Gångavståndet ska inte överstiga 25 meter till en tillgänglig och användbar entré.

Källa: Sidan 26 i Policy och norm för mobilitet och parkering, som antogs av kommunfullmäktige i september 2020 [Policy och norm för mobilitet och parkering - Malmö stad \(malmo.se\)](https://www.malmo.se/Policy-och-norm-for-mobilitet-och-parkering)

Inom 25 meters avstånd från en tillgänglig och användbar entré

Ja

Nej

Väl upplyst parkering

Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		Jag vet inte <input type="checkbox"/>	
Tydligt markerad/skyltad					
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>			
Avfasning vid närliggande trottoarkant					
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej			
Extra bred <i>5 meter bred enligt BBR, eller 3,6 m där intilliggande yta kan användas</i>					
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej			
Besvärande lutning					
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej			
<i>Bör inte överstiga 1:50 i längs- och sidled enligt BBR</i>					
Betalningsautomat fri från övriga hinder, t.ex. trottoarkanter					
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej			
Om nej, beskriv hinder:					
Höjd till knappsats på betalningsautomat (cm):					
Avgiftsbelagd parkering					
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej			
Möjlighet att betala via mobiltelefon (app/Swish/SMS) Ja <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nej					
Markbeläggning					
Asfalt <input type="checkbox"/>		Grus <input type="checkbox"/>		Sten <input type="checkbox"/>	
Betongplattor <input type="checkbox"/>					
Annat:					
Gångvägen fram till entrén fri från hinder?					
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>			
Om nej, beskriv:					
Kommentar/Anmärkning:					

Angöringsplats

(För taxi, färdtjänst eller motsvarande)

Plats: Friisgatan 15b

Datum: 16 maj

Inom 25 meters avstånd från en tillgänglig och användbar entré

Ja

Nej

Väl upplyst angöringsplats

Ja

Nej heltok!

Tydligt markerad/skyltad

Ja

Nej

Avfasning vid närliggande trottoarkant

Ja

Nej

Minst 9 meter lång angöringsplats

För fordon med lyft eller ramp på bilens baksida

Ja

Nej

Besvärande lutning

Ja

Nej

Bör inte överstiga 1:50 i längs- och sidled enligt BBR

Markbeläggning

Asfalt

Grus

Sten

Betongplattor

Annat:	
Gångvägen fram till entrén fri från hinder	
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Om nej, beskriv:	
Kommentar/Anmärkning:	

→ karta på parkering till hemsida!

Kollektiva färdmedel	
Plats: <i>Bergsgatan</i>	Datum: <i>16 maj</i>
Angöringsplats för färdtjänst	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Om ja, fyll i formulär för Angöringsplats.	
<p><i>En angöringsplats för bilar (till exempel färdtjänst) ska finnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Minst 9 meter lång. Inomhus eller regn- och vindsskyddad.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>eller</i></p> <p><i>Kantstensparkering. Bör vara minst 7 meter lång, normalbredd. Intill liggande gångyta/trottoar ska vara minst 3 meter djup och utan hinder. Avfasning, sträcka på 1 meter till 0-nivå, bakom bilen men inom parkeringsplatsens yta.</i></p>	
Avstånd från närmaste busshållplats: <i>150 m</i>	
Avstånd från närmaste tågstation: <i>400 m</i>	
Gångvägen fram till entrén har jämnt underlag och är utan hinder	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Om nej, beskriv: <i>övergångställen, väg & trottoar kanter</i>	
Gångvägen fram till entrén väl upplyst	
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:	

Entré				
Ange var/plats: <i>Frisingatan 15b</i>		Datum: <i>16 maj</i>		
Markmaterial (fram till entrén)				
Asfalt <input type="checkbox"/>	Grus <input type="checkbox"/>	Sten <input type="checkbox"/>	Betongplattor <input checked="" type="checkbox"/>	
Annat:				
Gångvägen fram till entrén har jämnt underlag				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>		
<i>plattor → tröskel + matta</i>				
Vägen fram till entrén väl upplyst				
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Dörr				
Manuell <input type="checkbox"/>	Automatisk skjuddörr <input checked="" type="checkbox"/>	Karuselldörr <input type="checkbox"/>	Spärrar <input type="checkbox"/>	Ingen dörr/öppen entré <input type="checkbox"/>
Dörröppningens bredd (cm): <i>116 cm (100 cm)</i>				
Automatiska dörröppnare				
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Tid då dörrarna hålls öppna (sek): <i>8 sek</i>				
Alternativ ingång (om huvudentré ej är tillgänglig)				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Lättläst information				
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/> <i>utanför?</i>		
Taktill information (upphöjda bokstäver)				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>		
Information i punktskrift				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>		
Kontrastmarkering				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>		

Om ja, ange var:		
Assistanshund tillåten		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Klädhängare i sitthöjd		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Sittmöjligheter		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/> - bänkimetall? <input checked="" type="checkbox"/>	
Hörselslinga		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Information om att det finns hörselslinga och hur den fungerar		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Matta		
<i>Heltäckningsmatta kan till exempel vara svårt för rullstolsanvändare att rulla på</i>		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> , beskriv: golvmattor	Nej <input type="checkbox"/>	
Trösklar		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> , ange höjd (cm): 2,8cm 2cm , 1cm	Nej <input type="checkbox"/>	
Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Distraherande föremål		
<i>Föremål som kan skapa stress eller oro</i>		
Ja <input type="checkbox"/> Ange vad och plats:	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Belysning		
Dagsljus <input checked="" type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:		

X

X

X

Reception		
Plats: Friisgatan 15		Datum: 16 maj
Det finns en nedsänkt del eller en höj- och sänkbar disk		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> 80 cm		Nej <input type="checkbox"/>
Ringklocka		
Ja <input type="checkbox"/> , höjd från golvet (cm):		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input checked="" type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Nummerlappar		
Ja <input type="checkbox"/> , höjd till nummerlappar från golvet (cm):		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Incheckningsterminal		
Ja <input type="checkbox"/> , knappsetsens höjd (cm):		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Höj- och sänkbart skrivbord		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Hörselslinga		
Fast <input type="checkbox"/>		Portabel <input type="checkbox"/>
Hörselslingan är testad och fungerande		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning: Finns liten tröskelramp att låna		

NEJ!

Ramp	
Längd (cm):	Fallhöjd (från marken till högsta punkt i cm):
Högsta tillåtna lutning enligt BBR (Boverkets Byggregler) är 1:12 (en meter fallhöjd för en 12 meter lång ramp)	
Kontrastmarkerad vid rampens början och slut	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kontrastmarkering som anger vilplan	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Rampen väl upplyst	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ledstång	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Avåkningsskydd	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Lutar i sidled	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Vilplan	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Minsta vändmått som krävs enligt BBR är en cirkel med diametern 1.5 meter.	
Vändmått på vilplan (vändradie, cm):	

Kommentar/Anmärkning:

Trappa		
Ange var/plats: <i>Huvdtrappa</i>		Datum: <i>16maj</i>
Rak trappa		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Spiraltrappa		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Trappans översta och nedersta steg kontrastmarkerade		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Ledstång		
Vänster <input checked="" type="checkbox"/>	Höger <input checked="" type="checkbox"/>	Saknas <input type="checkbox"/>
Ledstången går hela vägen ner (t.o.m. sista trappsteget)		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Våningsplan angivna i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Om ja, ange var:		

Kommentar/Anmärkning:

Trappa		
Ange var/plats: <i>Lilla trappan</i>	Datum: <i>16 maj</i>	
Rak trappa		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Spiraltrappa		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Trappans översta och nedersta steg kontrastmarkerade		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Ledstång		
Vänster <input checked="" type="checkbox"/>	Höger <input checked="" type="checkbox"/>	Saknas <input type="checkbox"/>
Ledstången går hela vägen ner (t.o.m. sista trappsteget)		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Belysning		
Dagsljus <input checked="" type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Våningsplan angivna i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Om ja, ange var:		

Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Spegel		
<i>Eventuellt störande för koncentration</i>		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
• Ange var och storlek: x cm		
Kommentar/Anmärkning:		

Pentry/Matsal	
Ange plats (t.ex. våning): <i>personalrum</i>	Datum: <i>16 maj</i>
<i>vån 2</i>	

Dörr			
Ingen dörr <input type="checkbox"/>	Tung dörr <input type="checkbox"/>	Dörr som är lätt att öppna <input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk dörröppnare			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
• Tid då dörrarna hålls öppna (sek):			
Belysning			
Dimmer <input type="checkbox"/>	Dagsljus <input checked="" type="checkbox"/>	God/tillräcklig <input checked="" type="checkbox"/>	Dålig <input type="checkbox"/>
Dörröppningens bredd (cm): 90cm			
Trösklar (cm): —			
Trånga passager eller gångar			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Vändmått (vändradie, cm):			
Golvmaterial			
Sten <input checked="" type="checkbox"/>	Parkett <input type="checkbox"/>	Betong <input type="checkbox"/>	Textilplattor <input type="checkbox"/>
Matta <input checked="" type="checkbox"/> , typ: fransmatta under bord		Annat:	
Bord			
Ja <input checked="" type="checkbox"/> 71, 72 cm		Nej <input type="checkbox"/>	
• Höjd på bord (cm): 50 cm			
• Fri höjd under bordet (cm):			
• Bredd under bordet (cm):			
Skåp (till exempel tallrikar, bestick eller glas)			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Ange skåphöjd upp till handtaget (cm): 80 & 150			
Höj- och sänkbara skåp			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Diskbänk			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
• Diskbänkens höjd från golvet (cm):			
• Fri höjd under diskbänken (cm): —			
Oparfumerad tvål			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	

Kaffemaskin	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
• Höjd till knappsats (cm):	
Mikrovågsugn	
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
• Höjd till knappsats (cm): 110-115	
Rummet har även visuellt utrymningslarm	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Kontrastmarkering <input type="checkbox"/> , ange var: —	
Allergiframkallande växter <input type="checkbox"/> , ange var:	
Kommentar/Anmärkning:	

Färg

- Vån 2 - turkos + gul
Vån 3 - turkos + röd
Vån 4 - turkos + blå

Orientering/skyltning	
Plats: <i>huset.</i>	Datum: <i>23 maj</i>
Inomhus <input type="checkbox"/>	Utomhus <input type="checkbox"/>
Lätt att orientera sig	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Om nej, beskriv:	
Platsen är tydligt skyltad	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Taktill information (upphöjda bokstäver)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Information i punktskrift	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Ledfyrar <i>Verktyg, främst för synskadade, som antingen vägleder eller varnar</i>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Platsen är väl upplyst	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:	

- taktill info
- punktskrift info
- ledfyrar / ledstråk?
- vilken våning? flersittor!! - från trappa, i korridorer osv.
- färg på olika våningar?

Orientering/skyltning	
Plats:	Datum:
Inomhus <input type="checkbox"/>	Utomhus <input type="checkbox"/>
Lätt att orientera sig	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Om nej, beskriv:	
Platsen är tydligt skyltad	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Taktil information (upphöjda bokstäver)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Information i punktskrift	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ledfyrrar	
<i>Verktyg, främst för synskadade, som antingen vägleder eller varnar</i>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Platsen är väl upplyst	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:	

Orientering/skyltning	
Plats:	Datum:
Inomhus <input type="checkbox"/>	Utomhus <input type="checkbox"/>
Lätt att orientera sig	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Om nej, beskriv:	
Platsen är tydligt skyltad	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Taktil information (upphöjda bokstäver)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Information i punktskrift	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ledfyrrar <i>Verktyg, främst för synskadade, som antingen vägleder eller varnar</i>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Platsen är väl upplyst	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:	

Hissar

Plats: Huvdhissar

Datum: 16 maj

Ange mått: 110 X 140cm (längd/bredd)

Dörröppningens bredd (cm): 90 cm

Typ av dörr

Manuell dörr

Skjuddörr

Automatisk dörröppnare

Ja Tid då dörrarna hålls öppna (sek):

4 sek

Nej

Belysning

Dagsljus

Bländande eller på annat sätt störande

Bristande belysning

Tillräcklig/god

Flimrande/blinkande

Dimmerfunktion

Hisspanel, höjd (cm): 100 cm

Taktila knappar (tydliga siffror i upphöjda bokstäver)

Ja ej entre

Nej

Genomgående hiss (dörr på båda sidor)

Ja

Nej

Handtag

Ja

Nej

Sittmöjlighet

Ja

Nej

Röstguidning

Ja

Nej



Kontrastmarkering		
Ja <input type="checkbox"/> , <i>ange var:</i>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	X
Information i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	X
Larminstruktion i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	X
Larminstruktion lättförståelig, t.ex. genom kompletterande bilder		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	X
Kommentar/Anmärkning:		

Hissar

Plats: lilla trapphuset

Datum: 16 maj

Ange mått: 110 X 210 cm (längd/bredd)

Dörröppningens bredd (cm): 90

Typ av dörr

Manuell dörr

Skjuldörr

Automatisk dörröppnare

Ja Tid då dörrarna hålls öppna (sek):

5,30

Nej

Belysning

Dagsljus

Bländande eller på annat sätt störande

Bristande belysning

Tillräcklig/god

Flimrande/blinkande

Dimmerfunktion

Hisspanel, höjd (cm): 110 cm

Taktila knappar (tydliga siffror i upphöjda bokstäver)

Ja

Nej

Genomgående hiss (dörr på båda sidor)

Ja

Nej

Handtag

Ja

Nej

Sittmöjlighet

Ja

Nej

Röstguidning

Ja

Nej



Kontrastmarkering		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Information i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/> barn sitter
Larminstruktion i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Larminstruktion lättförståelig, t.ex. genom kompletterande bilder		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> knappt!		Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:		

Kommentar/Anmärkning (exempelvis möblering):

Tillgänglig toalett	
Ange var/plats: <i>vän 2</i>	Datum: <i>16 maj</i>
Dörröppningens bredd (cm): <i>90 cm</i>	
Dörröppnare	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Om ja, tid då dörren hålls öppen (sekunder):	
Vändmått (cm): <i>40-50 cm</i>	
<i>En cirkel med minsta diametern 1,5 meter</i>	
Låst toalett (nyckeln måste hämtas)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Toaletten är ren/acceptabelt hygienisk/städad	
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Fritt utrymme till höger om toalettstolen: <i>50</i> x <i>80</i> cm	
Fritt utrymme till vänster om toalettstolen: <i>40</i> x <i>70</i> cm	
Nedsänkt spegel	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>

✗

Toalettalarm		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Testat larmsystem		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Toalettalarm går till bemannad plats		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Larmknapp i golvnivå		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Visuellt utrymningslarm/brandlarm		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Toalettpapper avstånd från toalettstolen (cm): 30cm		
Stödhandtag		
Höger <input checked="" type="checkbox"/>	Vänster <input checked="" type="checkbox"/>	Saknas <input type="checkbox"/>
Stödhandtag till vänster om toalettstolen		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Papperskorg designad för förbrukningshjälpmedel (exempelvis inkontinenshjälpmedel)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Draghandtag på dörren		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Skötbord höjd från golvet (cm):		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Om ja, höjd från golvet (cm): 90	Nej <input type="checkbox"/>	
Skyltning		
Bra <input type="checkbox"/>	Dålig <input checked="" type="checkbox"/>	
Taktill (upphöjda bokstäver)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Information i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Trösklar		

x

x

→ skylt!

x

x

Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Höjd (cm): • Ange var: 			
Tvål			
Ja <input checked="" type="checkbox"/> höjd från golvet (cm): 110		Nej <input type="checkbox"/>	
Oparfumerad tvål			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Dusch			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Allergiframkallande växter			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Klädkrok i sitthöjd			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Belysning			
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>	
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	
Kontrastmarkeringar			
Ja <input type="checkbox"/> Ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Viktiga målpunkter är att man hittar till toalettstolen, handfatet och utgången</i>			
Kommentar/anmärkning:			

Kommentar/Anmärkning (exempelvis möblering):

Tillgänglig toalett	
Ange var/plats: <i>vån 3</i>	Datum: <i>16 maj</i>
Dörröppningens bredd (cm): <i>90</i>	
Dörröppnare	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Om ja, tid då dörren hålls öppen (sekunder):	
Vändmått (cm): <i>40</i>	
<i>En cirkel med minsta diametern 1,5 meter</i>	
Låst toalett (nyckeln måste hämtas)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Toaletten är ren/acceptabelt hygienisk/städad	
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Fritt utrymme till höger om toalettstolen: <i>60</i> x <i>60</i> cm	
Fritt utrymme till vänster om toalettstolen: <i>30</i> x <i>40</i> cm	
Nedsänkt spegel	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>

x

Toalettalarm		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Testat larmsystem		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Toalettalarm går till bemannad plats		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Larmknapp i golvnivå		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Visuellt utrymningslarm/brandlarm		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Toalettpapper avstånd från toalettstolen (cm): 20		
Stödhandtag		
Höger <input checked="" type="checkbox"/>	Vänster <input checked="" type="checkbox"/>	Saknas <input type="checkbox"/>
Stödhandtag till vänster om toalettstolen		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Papperskorg designad för förbrukningshjälpmedel (exempelvis inkontinenshjälpmedel)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Draghandtag på dörren		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Skötbord höjd från golvet (cm):		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Om ja, höjd från golvet (cm):		
Skyltning		
Bra <input type="checkbox"/>	Dålig <input checked="" type="checkbox"/>	
Taktill (upphöjda bokstäver)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Information i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Trösklar		

X
X
X
X
X

Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Höjd (cm): • Ange var: 			
Tvål			
Ja <input checked="" type="checkbox"/> höjd från golvet (cm): 120		Nej <input type="checkbox"/>	
Oparfumerad tvål			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Dusch			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Allergiframkallande växter			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Klädkrok i sitthöjd			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Belysning			
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>	
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	
Kontrastmarkeringar			
Ja <input type="checkbox"/> Ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Viktiga målpunkter är att man hittar till toalettstolen, handfatet och utgången</i>			
Kommentar/anmärkning:			

!

X

Kommentar/Anmärkning (exempelvis möblering):

Tillgänglig toalett	
Ange var/plats: <i>vån 4</i>	Datum: <i>16 maj</i>
Dörröppningens bredd (cm): <i>90</i>	
Dörröppnare	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Om ja, tid då dörren hålls öppen (sekunder):	
Vändmått (cm): <i>40 cm</i>	
<i>En cirkel med minsta diametern 1,5 meter</i>	
Låst toalett (nyckeln måste hämtas)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Toaletten är ren/acceptabelt hygienisk/städad	
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Fritt utrymme till höger om toalettstolen: <i>60</i> x <i>60</i> cm	
Fritt utrymme till vänster om toalettstolen: <i>30</i> x <i>40</i> cm	
Nedsänkt spegel	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>

X

Toalettlarm		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Testat larmsystem		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Toalettlarm går till bemannad plats		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Larmknapp i golvnivå		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Visuellt utrymningslarm/brandlarm		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Toalettpapper avstånd från toalettstolen (cm): 20		
Stödhandtag		
Höger <input checked="" type="checkbox"/>	Vänster <input checked="" type="checkbox"/>	Saknas <input type="checkbox"/>
Stödhandtag till vänster om toalettstolen		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Papperskorg designad för förbrukningshjälpmedel (exempelvis inkontinenshjälpmedel)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Draghandtag på dörren		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Skötbord höjd från golvet (cm):		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Om ja, höjd från golvet (cm):		
Skyltning		
Bra <input type="checkbox"/>	Dålig <input checked="" type="checkbox"/>	
Taktill (upphöjda bokstäver)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Information i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Trösklar		

X

X

X


X

Ja <input type="checkbox"/> • Höjd (cm): • Ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Tvål		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> , höjd från golvet (cm): 90		Nej <input type="checkbox"/>
Oparfumerad tvål		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Dusch		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Klädkrok i sitthöjd		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>
Kontrastmarkeringar		
Ja <input type="checkbox"/> , Ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
<i>Viktiga målpunkter är att man hittar till toalettstolen, handfatet och utgången</i>		
Kommentar/anmärkning:		

Kommentar/Anmärkning (exempelvis möblering):

Tillgänglig toalett	
Ange var/plats: vän 3 - vänster	Datum: 16 maj
Dörröppningens bredd (cm): 90	
Dörröppnare	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Om ja, tid då dörren hålls öppen (sekunder):	
Vändmått (cm): 120-130	
En cirkel med minsta diametern 1,5 meter	
Låst toalett (nyckeln måste hämtas)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Toaletten är ren/acceptabelt hygienisk/städad	
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Fritt utrymme till höger om toalettstolen: 80 x 80 cm	
Fritt utrymme till vänster om toalettstolen: 90 x 90 cm	
Nedsänkt spegel	
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Toalettlarm		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Testat larmsystem		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Toalettlarm går till bemannad plats		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Larmknapp i golvnivå		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Visuellt utrymningslarm/brandlarm		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Toalettpapper avstånd från toalettstolen (cm): 60		
Stödhandtag		
Höger <input checked="" type="checkbox"/>	Vänster <input checked="" type="checkbox"/>	Saknas <input type="checkbox"/>
<i>dock i toalettstolen</i>		
Stödhandtag till vänster om toalettstolen		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Papperskorg designad för förbrukningshjälpmedel (exempelvis inkontinenshjälpmedel)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Draghandtag på dörren		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Skötbord höjd från golvet (cm):		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Om ja, höjd från golvet (cm):</i>		
Skyltning		
Bra <input type="checkbox"/>	Dålig <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Taktill (upphöjda bokstäver)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Information i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Trösklar		



Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Höjd (cm): 2-2,5 cm Ange var: in till toan 		
Tvål		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> , höjd från golvet (cm): 110		Nej <input type="checkbox"/>
Oparfumerad tvål		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Dusch		
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Klädkrok i sitthöjd		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>
Kontrastmarkeringar		
Ja <input type="checkbox"/> , Ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
<i>Viktiga målpunkter är att man hittar till toalettstolen, handfatet och utgången</i>		
Kommentar/anmärkning:		

Ateljén
Lagret
Mazettisalen
Örkestersalen

001

201

215

Rum	
Ange typ av rum (t.ex. konferensrum eller kontor):	
Ange var/plats: 318/orkestersalen	Datum: 23 maj
Ingen dörr <input type="checkbox"/>	Manuell dörr <input checked="" type="checkbox"/> x3
Automatisk dörröppnare	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Om ja, tid då dörrarna hålls öppna (sek):	
Dörröppning/ingång, bredd (cm): 90	

tunga!
X

Trånga passager eller gångar			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Golvmaterial			
Sten <input type="checkbox"/>	Parkett <input type="checkbox"/>	Betong <input type="checkbox"/>	Textilplattor <input type="checkbox"/>
plastmatta			
Matta			
Ja <input type="checkbox"/> typ:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Höga bord för att hålla i presentationer <input type="checkbox"/>	Arbetsbord <input type="checkbox"/>	Bord för publik eller matgäster <input type="checkbox"/>	
Om ja, höjd på bord (cm): Höj- och sänkbart bord <input type="checkbox"/> Fri höjd under bordet (cm): Bredd under bordet (cm):			
Trösklar			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Om ja, ange höjd (cm): Ange var:		dörr 1: 1cm dörr 2: 2,5cm 3: 2,5cm	
Hörselslinga			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Testad och fungerande <input type="checkbox"/>			
Fast <input type="checkbox"/>	Portabel <input type="checkbox"/>		
Visuellt utrymningslarm			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrastmarkering, ange var: på ramp + dörrkarmar			
Fönster Ja <input checked="" type="checkbox"/> : Vy: hus	Nej <input type="checkbox"/>	Fönster påverkar både koncentration och ljus	
gardiner finns.			
Rummet används			
Tillfälligt <input type="checkbox"/>		Permanent <input checked="" type="checkbox"/>	
Klädhängare i sitthöjd			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Möjligt att sitta avskilt			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	

Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input checked="" type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Spegel		
<i>Eventuellt störande för koncentration</i>		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
• Ange var och storlek: x cm		
Kommentar/Anmärkning: <i>förvaring stolar, hotställ + frumset</i>		

Pentry/Matsal	
Ange plats (t.ex. våning):	Datum:

Rum	
Ange typ av rum (t.ex. konferensrum eller kontor):	
Ange var/plats: <i>Mazettisalen, 418</i>	Datum: <i>23 maj</i>
Ingen dörr <input type="checkbox"/>	Manuell dörr <input checked="" type="checkbox"/> <i>x3</i>
Automatisk dörröppnare	
Ja <input type="checkbox"/> Om ja, tid då dörrarna hålls öppna (sek):	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Dörröppning/ingång, bredd (cm): <i>90</i>	

Trånga passager eller gångar			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Golvmaterial			
Sten <input type="checkbox"/>	Parkett <input checked="" type="checkbox"/>	Betong <input type="checkbox"/>	Textilplattor <input type="checkbox"/>
Matta			
Ja <input checked="" type="checkbox"/> typ: dörmatta dörmatt		Nej <input type="checkbox"/>	
Höga bord för att hålla i presentationer <input checked="" type="checkbox"/>	Arbetsbord <input type="checkbox"/>	Bord för publik eller matgäster <input type="checkbox"/>	
Om ja, höjd på bord (cm): 127 cm 110 cm			
Höj- och sänkbart bord <input type="checkbox"/>			
Fri höjd under bordet (cm): 125 cm 105 cm			
Bredd under bordet (cm): 30 cm			
Trösklar			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/> "ramper"	
Om ja, ange höjd (cm):			
Ange var:			
Hörselslinga			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Testad och fungerande <input type="checkbox"/>			
Fast <input type="checkbox"/>	Portabel <input type="checkbox"/>		
Visuellt utrymningslarm			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrastmarkering, ange var: dörrkarmar			
Fönster Ja <input checked="" type="checkbox"/> : Vy: gård, hus	Nej <input type="checkbox"/>	Fönster påverkar både koncentration och ljus	
Rummet används			
Tillfälligt <input type="checkbox"/>		Permanent <input checked="" type="checkbox"/>	
Klädhängare i sitthöjd			
Ja <input checked="" type="checkbox"/> utanför		Nej <input type="checkbox"/>	
Möjligt att sitta avskilt			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/> utanför?	

Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input checked="" type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Spegel Eventuellt störande för koncentration		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
• Ange var och storlek: x cm		
Kommentar/Anmärkning:		

Pentry/Matsal	
Ange plats (t.ex. våning):	Datum:

Rum	
Ange typ av rum (t.ex. konferensrum eller kontor):	
Ange var/plats: <i>Lagret</i>	Datum: <i>23 maj</i>
Ingen dörr <input type="checkbox"/>	
Manuell dörr <input checked="" type="checkbox"/> <i>tung!</i>	
<i>dörruppställare</i>	
Automatisk dörröppnare	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Om ja, tid då dörrarna hålls öppna (sek):	
Dörröppning/ingång, bredd (cm): <i>116 cm</i>	



Trånga passager eller gångar			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Golvmaterial			
Sten <input checked="" type="checkbox"/>	Parkett <input checked="" type="checkbox"/>	Betong <input type="checkbox"/>	Textilplattor <input type="checkbox"/>
Matta			
Ja <input type="checkbox"/> , typ:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Höga bord för att hålla i presentationer <input checked="" type="checkbox"/>	Arbetsbord <input type="checkbox"/>	Bord för publik eller matgäster <input type="checkbox"/>	
Om ja, höjd på bord (cm): 108 Höj- och sänkbart bord <input type="checkbox"/> Fri höjd under bordet (cm): 100 Bredd under bordet (cm): 28			
Trösklar			
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Om ja, ange höjd (cm): 4cm Ange var: ingång/gård		Nej <input type="checkbox"/>	
Hörselslinga			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Testad och fungerande <input type="checkbox"/>			
Fast <input type="checkbox"/>	Portabel <input type="checkbox"/>		
Visuellt utrymningslarm			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrastmarkering, ange var: nej - trappa, ramp till scen			
Fönster Ja <input checked="" type="checkbox"/> : Vy: gård	Nej <input type="checkbox"/>	Fönster påverkar både koncentration och ljus gardiner finns	
Rummet används			
Tillfälligt <input type="checkbox"/>		Permanent <input checked="" type="checkbox"/>	
Klädhängare i sitthöjd			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Möjligt att sitta avskilt			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	

Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input checked="" type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Spegel <i>Eventuellt störande för koncentration</i>		
Ja <input type="checkbox"/> • Ange var och storlek: x cm		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:		

Pentry/Matsal	
Ange plats (t.ex. våning):	Datum:

Ateljén

Rum	
Ange typ av rum (t.ex. konferensrum eller kontor):	
Ange var/plats: <i>Bildsalen, 202</i>	Datum: <i>23 maj</i>
Ingen dörr <input type="checkbox"/>	Manuell dörr <input checked="" type="checkbox"/> <i>lättare</i>
Automatisk dörröppnare	
Ja <input type="checkbox"/> Om ja, tid då dörrarna hålls öppna (sek):	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Dörröppning/ingång, bredd (cm): <i>90 cm</i>	

Trånga passager eller gångar			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Golvmaterial			
Sten <input checked="" type="checkbox"/>	Parkett <input type="checkbox"/>	Betong <input type="checkbox"/>	Textilplattor <input type="checkbox"/>
Matta			
Ja <input type="checkbox"/> typ:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Höga bord för att hålla i presentationer <input type="checkbox"/>	Arbetsbord <input checked="" type="checkbox"/>	Bord för publik eller matgäster <input type="checkbox"/>	
Om ja, höjd på bord (cm): 71cm Höj- och sänkbart bord <input type="checkbox"/> Fri höjd under bordet (cm): 68cm Bredd under bordet (cm): 60cm			
Trösklar			
Ja <input type="checkbox"/> Om ja, ange höjd (cm): Ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Hörselslinga			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Testad och fungerande <input type="checkbox"/>			
Fast <input type="checkbox"/>	Portabel <input type="checkbox"/>		
Visuellt utrymningslarm			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrastmarkering, ange var: saknas			
Fönster Ja <input checked="" type="checkbox"/> : Vy: hus/gata	Nej <input type="checkbox"/>	Fönster påverkar både koncentration och ljus	
Rummet används			
Tillfälligt <input type="checkbox"/>		Permanent <input checked="" type="checkbox"/>	
Klädhängare i sitthöjd			
Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Möjligt att sitta avskilt			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	

Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input checked="" type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input checked="" type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Spegel Eventuellt störande för koncentration		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> vid vask • Ange var och storlek: 145 x 35 cm		Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:		

- önskas vask för elever i rullstol att kunna använda!




Pentry/Matsal	
Ange plats (t.ex. våning):	Datum:

KULTURHUSET MAZETTI**KULTURSKOLAN**

Friisgatan 15B

Telefon: 040 -34 48 00

PLAN 2**HISSAR (FÖR SAMTLIGA PLAN)**

	Dörrtyp	Bredd	DA	Korgmått	Info
Hiss H41, H42 Kulturskolan, Serieskola etc	Skjutdörr	90 cm	Ja, aut	 110 x 140 cm	Låg kontrast kallelseknapp Taktill knappsats Ljud (ej tal)
B	Skjutdörr	90 cm	Ja, aut	 108 x 140 cmc	Smal, minimimått 1100 x 1400 Låg kontrast kallelseknapp Taktill knappsats Ljud (ej tal)
C	Skjutdörr	90 cm	JA, aut	 Ca 108 x 140 cm	Smal, minimimått 1100 x 1400 Låg kontrast kallelseknapp Taktill knappsats Ljud (ej tal)

TRAPPA/TRAPPHUS



	Ledstång	Kontrast	Info	Kommentar
A	Förlängning 300 mm saknas	saknas		Översta trappsteget + näst nedersta trappsteget ska vara kontrastmarkerade
B	Förlängning ca 150 mm	Felaktig	Alla steg markerade	
C	Förlängning saknas	Felaktig	Alla steg markerade	

HISSHALL /PASSAGE/KORRIDOR

	Dörrtyp	Bredd	DA	Nivåskillnad	Info	Kommentar
Utanför hiss Kulturskolan Serieskola etc	Slagdörr, uppställd	> 85 cm		Golv lutar 2,3° vid H 42	Lutning saknar kontrastmarkering	Går ej att vända med rullstol framför hiss
Dörr till Korridor	Slagdörr utåt		AK			
Dörr till serieteckn.	Slagdörr utåt	<84 cm	-		Fritt mått för att öppna dörr saknas	

	Dörrtyp	Bredd	DA	Nivåskillnad	Info	Kommentar
Dörr till sluss 3221 Mediastudio	Slagdörr Inåt			Lutning framför dörr 3,4°	Plan yta framför dörr saknas Ej kontrastmarkerad	Hjälp att öppna dörr behövs, man kan rulla rakt in om dörren är öppen

RWC/WC

Mått	Dörr	Larm	Info	Kommentar
HWC mindre  70  30 cm 140 x 240cm	>85 cm	Nej Visuellt larm saknas	Ej kontrast vid WC-stol och tvättställ	Skyftar sitter högt, ej taktila

STORA STUDION



	Dörrtyp	Bredd	DA	Nivåskillnad	Info	Kommentar
	Dubbel dörr	90 cm				

PLAN 3

HISSHALL /PASSAGER

	Dörrtyp	Bredd	DA	Nivåskillnad	Info	Kommentar
Dörr till korridor rep.sal	Slagdörr inåt, uppställd	>85 cm	?	Nej	OK om uppställd dörr	Vändyta 1,50 x 1,50 framför dörr saknas,
Sluss till salar + dans	Slagdörr utåt			JA, Lutning framför dörr	Hjälp att öppna dörr behövs, man kan rulla rakt in om dörren är öppen	Plan yta framför dörr saknas Ej kontrastmarkerad
Dörr från Trapphus C till korridor	Slagdörr uppställd				Går ej att öppna vid nedsatt rörelseförmåga i armar	Tung dörr

RWC

Mått	Dörr	Larm	Info	Kommentar
HWC mindre  70  30 cm 140 x 240cm	>85 cm	Nej Visuellt larm saknas	Ej kontrast vid WC-stol och tvättställ	Skyltar sitter högt, ej taktila

MAZETTISALEN



	Dörrtyp	Bredd	DA	Nivåskillnad	Info	Kommentar
	Dubbel dörr	90 cm				

PLAN 4

HISSHALL /PASSAGER

	Dörrtyp	Bredd	DA	Nivåskillnad	Info	Kommentar
Dörr till korridor Mazettisalen	Slagdörr inåt, uppställd	>85 cm		Lutning golv 4,8°	Då dörr är uppställd kan man rulla rakt igenom	Plan yta 1,50 x 1,50 framför dörr saknas, Lutning saknar kontrastmarkering
Sluss till salar	Slagdörr utåt			Lutning framför dörr	Hjälp att öppna dörr behövs, man kan rulla rakt in om dörren är öppen	Plan yta framför dörr saknas Ej kontrastmarkerad
Dörr från Trapphus C till korridor	Slagdörr uppställd	>85 cm	Nej			

RWC/WC

Mått	Dörr	Larm	Info	Kommentar
HWC mindre  70  30 cm 140 x 240cm	>85 cm	Nej Visuellt larm saknas		Ej kontrast vid WC-stol och tvättställ Skyltar sitter högt, ej taktila

KULTURSKOLAN PLAN 2-4 , TOTAL TILLGÄNGLIG YTA , PUBLIK DEL 94 %

PLAN 2 TILLGÄNGLIG YTA KULTURSKOLAN, PUBLIK DEL 94 %



PLAN 3 TILLGÄNGLIG YTA, PUBLIK DEL 93 %



PLAN 4 TILLGÄNGLIG YTA, PUBLIK DEL 95 %



ÅTGÄRDSFÖRSLAG KULTURSKOLAN

Trappa A	Kontrastmarkeringar översta steg/avsats + näst nedersta steg Förläng handledare om möjligt 30 cm vid trappans början och slut
HISS Anropspanel	Ev måla kontrasterande yta vid anropsknapp
Sluttande plan Korridor vid MAzettisalen Slussar in till rum	Kontrastmarkera början och slut på lutning