

Från: "Borg Ilpo" <ilpo.borg@lansstyrelsen.se>
Skickat: Wed, 12 Oct 2022 14:09:14 +0100
Till: "Håkan Karlström" <hakan.karlstrom@malmo.se>
Cc: "Simonsson Stefan" <stefan.simonsson@lansstyrelsen.se>; "Artin Jens" <jens.artin@lansstyrelsen.se>; "Hedmark Åsa" <asa.hedmark@lansstyrelsen.se>
Ämne: Angående frågeställning kring dispens från §82 2013:252, Heleneholmsverket, Malmö Stad

**Angående fråga om dispens §82, 2013:252 för avbrott i bränsleleveranser, Heleneholmsverket, Malmö Stad
dnr 34812-22**

Länsstyrelsen har blivit kontaktad av Malmö Stad och E-on kring tillsynsvägledning avseende dispens enligt §82 2013:252 avseende begränsningsvärden enligt §§ 53; 65 samt 72. Dispensen avser pannorna 11 och 12 i anläggningen.

Pannorna 10- 12 har tidigare haft dispens enligt §84 2103:252 för kort teknisk livslängd (<17 500 timmar). Efter dessa 17500 timmar men senast efter 31 /12 2023 gäller begränsningsvärdena i förordningen (2013:252) stora förbränningsanläggningar.

Sedan 2021 eldar Heleneholmsverket endast med naturgas. År 2022 löpte dispensen ut pga att man överskridit 17500 driftstimmar.

Pannorna 11 och 12 saknar rökgasrening som finns i panna 10 men har enligt underlaget samma avancerade styrning såsom optimerad förbränning, förvärmning av förbränningsluft och befuktning av rökgaser samt multicykloer.

Av underlaget som skickats in framgår att nationella miljökvalitetsnormerna för luft bedöms klaras även vid övergång till oljeeldning.

I det nu rådande omvärldsläget finns det signaler om att gasleveranserna i värsta fall kan komma att avbrytas i vinter. Därför söker bolaget om dispens enligt 2013:252 §82 för att säkra upp möjlighet till fjärrvärmeproduktion för Malmö Stad i ett nödläge. Detta innebär isåfall att §§ 53, 65 och 72 pausas under en viss tid.

FSF 2013:252 §82

Tillsynsmyndigheten får ge dispens från en skyldighet enligt denna förordning att följa ett begränsningsvärde, om

- 1. Det enda bränsle som normalt används i förbränningsanläggningen är en gas,*
- 2. Ett plötsligt avbrott i gasförsörjningen gör att det undantagsvis behöver användas en annan typ av bränsle som skulle innebära att förbränningsanläggningen vid en normal användning av det bränslet skulle behöva vara utrustad med rökgasrening.*

Båda förutsättningarna behöver vara uppfyllda för ett tillfälligt undantag.

Dispensen ska vara tidsbegränsad och får gälla högst 10 dagar. Dispens får ges för längre tid om det behövs för att upprätthålla energiförsörjningen och detta behov är tvingande.

Bolaget önskar medgivande om dispens till och med 30 april 2023 och endast i det fall gasleveranserna avbryts i sin helhet. Kostnadsskäl är inte en grund för dispens.

Länsstyrelsens bedömning är att om gasleveransen avbryts i sin helhet bör anläggningen kunna ges dispens under en begränsad tid.

Fram tills gasleveranserna bryts i sin helhet gäller utsläppsvärden i 2013:252 fullt ut. Med detta följer att proveldning och intrimning bara bör ske om utsläppsvärdena i 2013:252 innehålls.

Utsläppsvärdena som ska gälla under dispenstiden överlåtes till tillsynsmyndigheten som har detaljkunskap om anläggningen att avgöra.

Med vänlig hälsning

Ilpo Borg

Miljötillsynsenheten

010-224 12 54

ilpo.borg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Skåne Län

Miljöavdelningen

205 15 Malmö

Tel. växel 010-224 10 00

www.lansstyrelsen.se/skane