



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-04-11

Vår referens

Anders Lidholm

Byggnadsinspektör

anders.lidholm@malmö.se

Remiss Landsbyggs- och infrastrukturdepartementet - Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader SBN-2024-227

Sammanfattning

Landsbyggs- och infrastrukturdepartementet har skickat remissen ”Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader” till bl.a. Malmö stad. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker förslaget enligt remissen.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Komplettering till Boverkets uppdrag att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan
- Boverkets rapport - Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration
- G-Tjänsteskrivelse SBN 2024-04-23 Remiss gränsvärden för klimatdeklarationer
- Förslag till yttrande SBN 2024-04-23 Remiss gränsvärden för klimatdeklarationer

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2024-04-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Ärendet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har skickat remissen ”Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader” till bl.a. Malmö stad.

Klimatdeklarationer för nybyggnation infördes 1/1-2022. Då valde Boverket att inte sätta några gränsvärden. Gällande förslag innebär att det införs en sifferstätt kravnivå på klimatutsläpp vid uppförande av nya byggnader.

Förslaget är tänkt att införas 1/7-2025 med i övrigt samma förutsättningar som nu gällande lagstiftning avseende vilka moduler från standarden som ska ingå. Gränsvärdena föreslås omfatta samtliga byggdelar av en byggnad.

Enligt missivet ska vissa delar av remissen som rör utökade krav inför 2027, inte ingå. Men då man samtidigt antyder att framtida skärpningar av kraven kommer ske, gäller yttrandet hela den utskickade remissen.

Förslaget föreslår en utökad klimatdeklaration från 1/1-2027. Förutom dagens moduler, A1-A5 – byggskedet, föreslås att hela byggnadens livscykel enligt standarden ska omfattas, dvs även standardens moduler för:

- B2 - underhåll
- B4 - utbyte
- B6 - driftenergi
- C1-C4 - slutskede

Förslaget föreslår att utöka kraven till att även omfatta vissa typer av ombyggnad.

Enligt förslaget ska Boverket fortsatt vara tillsynsmyndighet.

Stadsbyggnadskontoret tillstyrker förslaget, men anser att ändringarna bör införas mer skyndsamt. Förslaget är i linje med intentionerna att successivt öka kravnivåerna på byggnaders klimatpåverkan på samma sätt som man successivt ökat kraven på byggnaders energieffektivitet. Förslaget är även i linje med Malmö stads klimatarbete inom LFM30.

Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef