



Datum
2020-06-12

Yttrande

Diarienummer
TN-2019-4289

Till
Stadsbyggnadsnämnden

Detaljplan för Heliotropen 4, 6 och 7 i Johanneslust i Malmö, Dp 5664 SBN-2019-832

Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att lämna följande yttrande:

Yttrande

Trafik

Hållplatslängden för det nya hållplatsläget på Sallerupsvägens norra sida bör vara minst så långt att en 18-meters led buss kan angöra rakt med hela fordonets längd intill hållplatsens kantstöd.

Angöringen till fastigheten i nordväst är inte löst. I illustrationsplanen är ingångarna placerade mot Johanneslustvägen, men där kan man inte parkera.

Det bör framgå av planbeskrivningen att utfarter mot Sallerupsvägen mellan Johanneslustvägen och den nya gatan (Smedstorpsgatan) inte kommer att tillåtas.

Plankartan

Tillräcklig förgårdsmark (1,5 m) bör finnas mot Sallerupsvägen så att dörrar kan öppnas och så att cykelparkering vid entréer ryms inom kvartersmarken.

Nätstation får ej placeras på allmän platsmark utan skall lösas inom kvartersmark.

Ordförande

.....
Andréas Schönström (S)
.....

Nämndsekreterare

.....
Philip Lee
.....